

[illegible]

- ZÁKLADNÍM STANDARDEM PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A JEJICH SOUČÁSTI JE SOUBOR ČSN 33 2000
 - při realizaci respektovány normy v aktuálně platném znění + platné normy citované a odkazované
- ČSN EN 60670-24 – Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon

š. 300

M 1:15

v. 700

hl. 100

RP

N/PE
12 mod
12 mod
12 mod
12 mod

► **Není-li uvedeno jinak, připojovat jednofázové vývody střídavě s ohledem na rovnoměrné zatěžování všech tří fází sítě**

Tento projekt byl zpracován úpravou typové projektové dokumentace RD typu UNO vydané pro cenové období 1.1. – 31.12.2024, dle oficiálního ceníku a standardů rodinných domů CANABA pro rok 2024. Typová projektová dokumentace byla zpracována v lednu 2024 jako podklad pro výrobní sortiment rodinných domů v období 1.1. – 31.12.2024

VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTOLOVAL	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. Štěpánkova 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 • DIČ CZ63146452 tel. 412 588 177 • www.canaba.cz	
	Ing. H. BUREŠ				
INVESTOR	Dagmar Knotková			FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	Praha, p.p.č. 2133, k.ú. Modřany			DATUM ÚPRAVY	10 / 2024
RODINNÝ DŮM UNO S GARÁŽÍ ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ				ÚČEL	DOS
				MĚŘÍTKO	---
				Č. ZAKÁZKY	5244 / 2024
				TYPOVÁ PD	01 / 2024
SCHÉMA ROZVODNICE RP				Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU :
					D1.4.b5