




ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ



- | | |
|--|--|
| RP  | DOMOVNÍ PŘÍSTROJOVÁ ROZVODNICE RP (nástěnná plastová skříň s dvířky) |
|  | ELEKTROINSTALAČNÍ KABELY NN - viz schéma domovní přístrojové rozvodnice |
|  | NAPÁJECÍ A PROPOJOVACÍ KABELAŽ součástí otopné soustavy |
|  | STOUPACÍ VEDENÍ, VERTIKÁLNÍ TRASY A PROSTUPY (dle popisu) |
|  | OZNAČENÍ VÝVODU PRO EL. PŘEDMĚT VENKOVNÍHO PROVEDENÍ (min. IP44) |
|  | DOMOVNÍ SPÍNAČ ZÁKLADNÍHO PROVEDENÍ *) - řazení 1, 6, 5 |
|  | DOMOVNÍ SPÍNAČ ZÁKLADNÍHO PROVEDENÍ *) - řazení 1+6, 6+6, 7 |
|  | INFRAPASIVNÍ SPÍNAČ s možností ovládní na přístroji (v designu domovních spínačů *) |
|  | DOMOVNÍ ZÁSUVKA V KRYTÍ IP44 (nástěnná, ABB PRAKTIK, bílá) |
|  | DOMOVNÍ ZÁSUVKA, DVOJZÁSUVKA ZÁKLADNÍHO PROVEDENÍ *) |
|  | PŘÍSTROJOVÁ PŘÍPOJKA SE SVORKOVNICÍ 3–400V (pro varnou desku, el. sporák) |
| RT  | PODRUŽNÁ ROZVODNICE ZDROJE TEPLA (napájí TČ venkovní a vnitřní jednotku a regulaci) |
| TČe  | TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA (venkovní kompresorová kondenzační jednotka) |
| TČi  | TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA (vnitřní jednotka s doplňkovým top. tělesem a regulací) |
| eqt  | VENKOVNÍ ČIDLO EKVITERMNÍ REGULACE (příslušenství ŮT, na severní straně) |
| reg  | PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY PROGRAMOVATELNÝ (příslušenství zdroje tepla) |
|  | SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ, STROPNÍ (ukončený lustrovou svorkovnicí) |
|  | NÁSTĚNNÝ VÝVOD (v zapuštěné krabici s víčkem, bez svorkovnice) |
| EP  | HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE (provedení v nástěnném krytu) |
| EP  | DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEŽIVÝCH A CIZÍCH VODIVÝCH ČÁSTÍ OCHRANNÝM VODIČEM |


TL		KONCOVÝ BOD ÚČASTNÍKA JTS (nástěnná instalační krabice s víčkem)
— · — · —		DATOVÉ KABELY UTP cat. 6 - VNITŘNÍ ROZVODY JTS A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ LAN
LN		KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKA, DVOJZÁSUVKA POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ETHERNET cat. 5e *)
— · — · —		KOAXIÁLNÍ KABEL 75ohm - VNITŘNÍ TV ANTÉNNÍ ROZVODY
TV		ANTÉNNÍ ROZJÍZÝKA R+TV+SAT ZÁKLADNÍHO PŘEVODNÍHO *) - 75ohm koncová
— · — · —		NF KABEL J-Y(S)-Y 3x2x0,8mm - VEDENÍ K VNITŘNÍMU DOMOVNÍMU TELEFONU
DT		VÝVOD PRO OSAZENÍ VNITŘNÍHO NÁSTĚNNÉHO DOMOVNÍHO TELEFONU (v.=1,5m)
AD		AUTOMOMNÍ HLÁŠIČ KOUŘE DLE ČSN EN 14604 (bateriové napájení, stropní montáž)

- ▶ *) ZÁKLADNÍ INTERIÉROVÉ PROVEDENÍ - ABB SWING, BARVA BÍLÁ
- ▶ ELEKTROINSTALACE V GARÁŽI vedena na povrchu v lištách, přístroje nástěnné

PŘEHLED INSTALOVANÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ :

- EL. SILNOPROUDÁ INSTALACE - SOUSTAVA 3N+PE -50Hz, 400V/TN-C-S včetně vedení a zařízení pro vyrovnání zemního potenciálu
- PŘÍPRAVA PRO ZAVEDENÍ PEVNÉ LINKY JTS (telefon, připojení k internetu)
- VNITŘNÍ TV ANTÉNNÍ ROZVOD (koaxiální širokopásmový 75ohm)
- PŘÍPRAVA PRO INSTALACI DOMOVNÍHO TELEFONU (vnitřní část)
- ROZVODY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ LAN (nestíněná kabeláž cat. 6, zásuvky cat. 5e)


S2 / b (1,2)





VENKOVNÍ PROSTORY - AB8, AD3, AE2, AS2, BC3

VNITŘNÍ PROSTORY - PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ

PROSTUPY ZÁKLADŮ : (spodní stavba – podklad pro osazení do terénu)



1s ► HLAVNÍ STOUPACÍ TRASA 1.NP - 2.NP.



Tento projekt byl zpracován úpravou typové projektové dokumentace

RD typu UNO vydané pro cenové období 1.1. – 31.12.2024,

dle oficiálního ceníku a standardů rodinných domů CANABA

Typová projektová dokumentace byla zpracována v lednu 2024 jako podkl

pro výrobní sortiment rodinných domů v období 1.1. – 31.12.2024

VEDOUČÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. Štětkova 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 • DIČ CZ63146452 tel. 412 588 177 • www.canaba.cz	
	Ing. H. BUREŠ				
INVESTOR	Dagmar Knotková			FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	Praha, p.p.č. 2133, k.ú. Modřany			DATUM ÚPRAVY	10 / 2024
RODINNÝ DŮM UNO S GARÁŽÍ ZÁKLADNÍ PŘEVEDENÍ				ÚČEL	DOS
				MĚŘÍTKO	1:75
				Č. ZAKÁZKY	5244 / 2024
				TYPOVÁ PD	01 / 2024
ELEKTROINSTALACE 2.NP				Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU :
				D1.4.b8	