




LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ

HROMOSVODNÍ SOUČÁSTI

AlMgSi Ø8mm/PV	JÍMACÍ A SVODOVÉ VEDENÍ (DRÁT AlMgSi Ø8mm) na podpěrách (distančních příchýtkách) na střešní krytinu a do stěn (h) - hřebenové podpěry (hřebeny vodorovné i ve sklonu) (s) - podpěry vedení na střešní krytinu ve sklonu (z) - podpěry stěnové - svislé svodové vedení
P.J.	POMOCNÝ JÍMAČ (výběžek jímacího vedení 0,5m nad chráněný předmět)
S.U.	SVORKA SPOJOVACÍ UNIVERZÁLNÍ
S.O.	SVORKA NA OKAPOVÉ ŽLABY
S.T.	SVORKA NA OKAPOVÉ POTRUBÍ s nerezovou páskou
S.Z.	ZKUŠEBNÍ SVORKA UZEMNĚNÍ (rozpojitelná spojka)
E.E.	MÍSTO PŘIPOJENÍ UZEMŇOVACÍHO PŘÍVODU (viz výkres uzemnění)
1	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK UZEMŇOVACÍHO PŘÍVODU (číslíce)

ZÁKLADNÍ TECH. ÚDAJE OCHRANY PŘED BLESKEM

POUŽITÉ STANDARDY OCHRANY PŘED BLESKEM

- HROMOSVOD bude proveden dle ČSN EN 62305-3 ed. 2
- TŘÍDA SYSTÉMU OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS) - IV.
- VÝCHOZÍ KONCEPCE NÁVRHU HROMOSVODU - TYP IZOLOVANÝ
 - při splnění podmínky dodržení dostatečné vzdálenosti "s" dle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3
- STANOVENÍ OCHRANNÉHO PROSTORU JÍMACÍ SOUSTAVY HROMOSVODU
 - metodou ochranných úhlů (ochranný úhel alfa = 65°)
 - metodou valící se koule (poloměr koule r = 60m)

POZNÁMKY :

- KOVOVÉ OKAPOVÉ ŽLABY A SVODY budou spojeny s hromosvodní soustavou; dešťové svody v souběhu s vertikálním hromosvodním vedením budou připojeny potrubními svorkami "ST" v blízkosti horního a dolního konce každého svodu

USTANOVENÍ:

Tento projekt byl zpracován úpravou typové projektové dokumentace RD typu UNO vydané pro cenové období 1.1. – 31.12.2024, dle oficiálního ceníku a standardů rodinných domů CANABA pro rok 2024. Typová projektová dokumentace byla zpracována v lednu 2024 jako podklad pro výrobní sortiment rodinných domů v období 1.1. – 31.12.2024

VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTOLOVAL	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. Štětkova 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 • DIČ CZ63146452 tel. 412 588 177 • www.canaba.cz	
	Ing. H. BUREŠ			FORMÁT	A3
INVESTOR	Dagmar Knotková			DATUM ÚPRAVY	10 / 2024
MÍSTO STAVBY	Praha, p.p.č. 2133, k.ú. Modřany			ÚČEL	DOS
RODINNÝ DŮM UNO S GARÁŽÍ ZÁKLADNÍ PŘÍVODNÍ				MĚŘÍTKO	1:100
				Č. ZAKÁZKY	5244 / 2024
				TYPOVÁ PD	01 / 2024
HROMOSVOD				Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU : D1.4.b9