

AKCE: Rodinný dům IDEAL
INVESTOR: Marek TOMAŽIČ, Monika TOMAŽIČOVÁ
MÍSTO: MOŘINA, p.p.č. 118/2, k.ú. Mořina
ČÍSLO ZAKÁZKY: 4908/2021
STUPEŇ: DOS

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ včetně ochrany před bleskem

Datum: 02 / 2022

Vypracoval: Ing. Hynek Bureš

1. Rozsah dokumentace

Projekt řeší vnitřní elektroinstalaci rodinného domu včetně ochrany před bleskem a opatření pro zajištění bezpečného provozu podle platných předpisů a norem.

Součástí projektu nejsou přípojky inženýrských sítí, měřicí odběrné zařízení, přívody ani jiná vedení mimo půdorys objektu.

Přípojky a měřicí odběrné zařízení budou připraveny v rámci osazení objektu do terénu. Součástí stavební připravenosti (spodní stavby) musejí být zemní přívody s prostupy základů chráničkami vyústěnými na určených místech.

2. Elektrotechnická silnoproudá zařízení

Základní elektrotechnické údaje, energetická bilance

Projektovaný objekt bude připojen k síti NN energetické distribuční soustavy.

Napěťová soustava: 3N+PE, ~50 Hz, 400 V/TN-C-S

Instalované příkony (*orientační podklady pro zřízení odběrného místa a dimenzování přívodu*):

- | | |
|-----------------------|--------|
| • osvětlení | 1,0 kW |
| • el. příprava pokrmů | 8,0 kW |
| • ostatní spotřebiče | 6,0 kW |

Součet – instalováno CELKEM : 15,0 kW

Výpočtový soudobý příkon objektu : max. 11,0 kW

Doporučený jistič před elektroměrem : 3x 25 A (*vypínací charakteristika – typ B*)

Klasifikace vnějších vlivů na elektrická zařízení a bezpečnosti prostorů

V rodinném domě se vyskytují pouze standardní a jednoúčelové prostory s vnějšími vlivy jednoznačně stanovenými jako normální.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena metodami ochrany před nebezpečným dotykem uvedenými v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 pro elektrické instalace NN při respektování odkazovaných a souvisejících normativních dokumentů.

Ochrana před nebezpečným dotykem při poruše základní izolace – normální ochrana:

- automatickým odpojením postižené části (obvodu) od zdroje v sítích TN,
- dvojitou nebo zesílenou izolací (může sloužit i jako ochrana zvýšená).

Normální ochranu je v předepsaných případech nutno doplnit pro dosažení ochrany zvýšené:

- doplňujícím pospojováním (v prostorech s koupací vanou nebo sprchou),
- chráničem s $I_{\Delta n} = 30\text{mA}$ (doplňující prostředek základní ochrany i ochrany při poruše).

Domovní přístrojová rozvodnice

Rozvodnice **RP** bude vyrobena jako úplný kryt přístrojů dle ČSN EN 60670-24 ve formě plastové skříně nástěnného provedení s dvířky. K jistění vývodů před přetížením a zkraty budou použity drobné jističe vedení dle dimenze připojených vodičů. K doplnění ochrany před nebezpečným dotykem budou pro skupiny vývodů osazeny proudové chrániče s $I_{\Delta n} = 0,03\text{A}$. Krytí skříně min. IP40/20C.

Na přívodu rozvodnice bude rozdělen kombinovaný ochranný vodič PEN na střední vodič N a samostatný ochranný vodič PE. Střední vodič N již nesmí být nikde v elektroinstalaci spojen s ochranným vodičem nebo s neživými částmi. Bod rozdělení vodiče PEN bude propojen s ochrannou ekvipotenciální přípojnici **EP**.

Koncové obvody elektroinstalace

Vnitřní rozvody budou provedeny měděnými úložnými kabely CYKY počtem žil a průřezy odpovídajícími účelu a jmenovitým proudům v jednotlivých obvodech elektroinstalace. Barevné značení žil musí odpovídat ČSN 33 0166 ed. 2; pro napájecí větve mimo odbočky k spínacím nebo řídicím přístrojům budou vždy použity kabely se středním a ochranným vodičem. Uložení vodičů a kabelů bude v konstrukčních dutinách a drážkách, přístroje v základním provedení.

Světelné a zásuvkové rozvody

Celkové i místní osvětlení si zřizují a udržují uživatelé sami dle vlastní úvahy; pro tyto účely projekt navrhuje světelné a zásuvkové vývody v takovém množství a rozmístění, aby bylo možné dosáhnout normových hodnot parametrů vnitřního osvětlení při využití běžných bytových svítidel, je navrhováno osvětlení s LED světelnými zdroji. Světelné vývody budou ukončeny lustrovými svorkami, v obytných místnostech s lustrovými závěsy. V půdním prostoru (bez výkresu) bude instalováno osvětlení a zásuvka.

Poloha spínačů a zásuvek je dána otvory v panelech a jejich dodatečné přemístění při realizaci již nelze provádět. Vývody pro připojení kuchyňských spotřebičů budou ukončeny v zavíčkovaných krabicích; rozvody za skříňkami kuchyňské linky lze ukládat v lištách na povrchu.

Elektroinstalace pro ZTI a vytápění

Připojení kotle ústředního vytápění bude dle návodu výrobce, ke kotli bude připojeno venkovní čidlo ekvitermní regulace a elektronický prostorový termostat.

Příprava pro střešní fotovoltaickou elektrárnu

Příprava zahrnuje instalaci kabelů pro připojení až dvou řetězců fotovoltaických panelů z prostoru u domovní rozvodnice do podstřešního prostoru. V prostoru u domovní rozvodnice je možnost umístění nástěnného FV střídače a stacionárního akumulátorového boxu. Pro montáž FVE musí být jejím dodavatelem vypracována prováděcí dokumentace včetně projednání u energetické distribuční společnosti.

3. Slaboproudá zařízení, elektronické komunikace

Příprava pro telefon, resp. připojení k internetu po pevné telefonní lince

Pro možnost zavedení telefonní linky je připravena jedna z chráničků v základech s vyústěním v nástěnné krabici a vedení datovým kabelem do obývacího pokoje a do půdního prostoru.

TV anténní rozvody

Anténní svod bude proveden širokopásmovým koaxiálním kabelem z půdního prostoru (délková rezerva pro možnost připojení anténního systému na střeše, anténní stožár není součástí dodávky) do koncové anténní zásuvky v obývacím pokoji.

Domovní telefon

Pro domovní telefon bude připraveno vedení sdělovacího kabelu z rozvodnice **RP** (předpoklad umístění síťového napáječe) k místu osazení vnitřního nástěnného telefonu. Pro vedení k brance bude připravena jedna z chráničků v základech, kompletace zařízení není součástí dodávky.

Autonomní požární detekce a signalizace

V rámci dodávky elektroinstalace bude osazen autonomní hlásič kouře s bateriovým napájením, umístěný dle vyhlášky MV č. 23/2008 Sb.

4. Ochrana před bleskem

Koncepce ochrany před bleskem a přepětím

Ochrana před bleskem musí být součástí všech staveb, kde by blesk mohl zapříčinit smrt nebo úraz osob (riziko R1) a/nebo způsobit hmotné škody na majetku (riziko R4). Řízení rizika připouští určitou

pravděpodobnost vzniku škod (zejména možné poškození elektronických zařízení přepětím v důsledku přímého nebo blízkého úderu blesku).

V objektu budou provedena opatření pro omezení ztrát dle jednotlivých typů rizik dle ČSN EN 62305-2 ed. 2 na přijatelnou úroveň, přičemž je současně stanovena požadovaná úroveň ochrany (LPL) dle ČSN EN 62305-1 ed. 2 a jí odpovídající třída systému ochrany před bleskem (LPS) dle ČSN EN 62305-3 ed. 2.

Nadzemní části vnější ochrany před bleskem – hromosvod

Jímací soustava hromosvodu bude s ohledem na tvar střechy hřebenová. Jímací vedení bude provedeno drátem AlMgSi ø8mm na podpěrách, doplněné pomocnými jímači. Svislé svody budou přichyceny podpěrami k fasádě. Blízké kovové části střechy (oplechování, okapové žlaby a roury) budou připojeny k jímací soustavě vhodnými svorkami.

Uzemnění hromosvodu bude provedeno připojením svodů zkušebními svorkami k uzemňovacím přívodům.

Ochranné pospojování – ekvipotenciální vyrovnání

U přístrojové rozvodnice **RP** bude zřízena ekvipotenciální přípojnice **EP**. Hlavní pospojování zahrnuje ochranný vodič sítě NN, vodivé konstrukce, instalace a uzemňovací přívod, připravený v rámci spodní stavby.

Ochranné uzemnění

Uzemnění objektu bude v rámci spodní stavby provedeno strojeným základovým zemničem uloženým v betonu obvodových základových pasů tak, aby byl v celé délce obklopen vrstvou betonu. Vnitřní uzemňovací přívod bude připraven u vnitřní ekvipotenciální přípojnice **EP**. Vnější vývody pro uzemnění hromosvodu a přizemnění dešťových svodů budou provedeny vodiči FeZn ø10mm s PVC povlakem. Všechny konce a spoje vodičů v zemi a v betonu musejí být opatřeny antikorozní ochranou.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Stavbu a údržbu elektrických zařízení smějí vykonávat pouze kvalifikované osoby odborně způsobilé podle vyhl. ČÚBP č. 50/1978 v platném znění. Všechny činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti se musejí provádět v souladu s ČSN EN 50110-1 ed. 3 a národními předpisy citovanými v ČSN EN 50110-2 ed. 2. Uvedení do provozu podléhá provedení výchozí revize podle ČSN 33 2000-6 ed. 2. Obsluhu elektrických zařízení včetně manipulace v rozvaděčích přístupných laické obsluze smějí provádět osoby bez elektrotechnické kvalifikace (osoby seznámené).

6. Seznam použitých norem a předpisů

Při projektování jsou respektovány technické předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů a technické normy zavedené v systému ČSN, platné k datu předání projektové dokumentace, a to zejména:

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
- Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
- Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
- Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech v aktuálním znění
- ČSN EN 50110-1 ed. 3 – Činnosti na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky
- ČSN EN 50110-2 ed. 2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky

- ČSN 33 1500 – Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
- ČSN 33 0165 ed. 2 – Značení vodičů barvami a nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení
- ČSN 33 0166 ed. 2 – Označování žil kabelů a ohebných šňůr
- ČSN 33 1310 ed. 2 – Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
- ČSN EN 60529 – Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
- ČSN EN 61140 ed. 3 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení
- ČSN 33 2000-1 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
- ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
- ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla
- ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 – Elektrické instalace budov – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům
- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – Elektrická instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy
- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení
- ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje
- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče
- ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení – Svítidla a světelná instalace
- ČSN 33 2000-6 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize
- ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou
- ČSN 33 2130 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
- ČSN 33 2312 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
- ČSN EN 60670-24 – Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky
- ČSN EN 60670-24 – Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon
- ČSN EN 12665:2003 – Světlo a osvětlení – Základní kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
- ČSN EN 62305-1 ed. 2 – Ochrana před bleskem. Část 1: Obecné principy
- ČSN EN 62305-2 ed. 2 – Ochrana před bleskem. Část 2: Řízení rizika
- ČSN EN 62305-3 ed. 2 – Ochrana před bleskem. Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
- ČSN EN 62305-4 ed. 2 – Ochrana před bleskem. Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
- ČSN 73 4301 – Obytné budovy