


[illegible]

- ZÁKLADNÍM STANDARDEM PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A JEJICH SOUČÁSTI JE SOUBOR ČSN 33 2000 - při realizaci respektovány normy v aktuálně platném znění + platné normy citované a odkazované
- ČSN EN 60670-24 – Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon

► SKŘÍŇ PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ S DVÍŘKY 48mod + prostor pro sběrnice, IP40/20C; rozměry v mm



——— KRAJNÍ VODIČE "L" - ČERNÁ, HNĚDÁ, ŠEDÁ
 — — — STŘEDNÍ VODIČE "N" - SVĚTLEMODRÁ
 — - - OCHRAN. VODIČE "PE" - ZELENOŽLUTÁ

► Není-li uvedeno jinak, připojovat jednofázové vývody střídavě s ohledem na rovnoměrné zatěžování všech tří fází sítě

Tento projekt byl zpracován úpravou typové projektové dokumentace RD typu IDEAL CITY vydané v 01/2024, dle oficiálního ceníku a standardů rodinných domů CANABA platných pro dané cenové období.
Typová projektová dokumentace byla zpracována v lednu 2024 jako podklad pro výrobní sortiment rodinných domů s produkcí od 01/2024

VEDOUČÍ PROJEKTU		PROJEKTANT	KRESLIL	KONTOLOVAL	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. Štěpánkova 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 • DIČ CZ63146452 tel. 412 588 177 • www.canaba.cz	
		Ing. H. BUREŠ				
INVESTOR		Filip Kořínek a Eva Kořínková			FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY		Hradištko, p.p.č. 90/36, k.ú. Hradištko pod Medníkem			DATUM ÚPRAVY	05 / 2025
IDEAL CITY DŮM SE DVĚMA BYTOVÝMI JEDNOTKAMI					ÚČEL	DOS
					MĚŘÍTKO	---
					Č. ZAKÁZKY	5299 / 2025
					TYPOVÁ PD	01 / 2024
SCHÉMA ROZVODNICE RP					Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU :
					D1.4.b5	